

GESTES DE 1^{ERS} SECOURS

ÉTOUFFEMENT TOTAL



Donner 1 à 5 claques entre les omoplates avec le talon de la main. En cas d'échec réaliser 1 à 5 compressions abdominales au-dessus du nombril pour expulser le corps obstruant.

HÉMORRAGIE



Appuyer directement avec la main. Allonger la victime et faire un pansement compressif.

1 - IDENTIFIER LA PERTE DE CONNAISSANCE :

- Poser des questions simples,
- secouer doucement l'épaule ou lui prendre la main et lui donner un ordre simple : "serrez-moi la main !",
- aucune réponse ni réaction : demander l'aide d'un témoin pour aller alerter les secours.



2 - ASSURER LA LIBÉRATION DES VOIES AÉRIENNES :

- Placer une main sur le front et deux ou trois doigts de l'autre main sous la pointe du menton de la victime,
- basculer doucement la tête en arrière et élever le menton pour permettre le passage de l'air.



3 - APPRÉCIER LA RESPIRATION SUR 10 SECONDES AU PLUS :

- avec les yeux : regarder le soulèvement du ventre et de la poitrine,
- avec l'oreille : écouter d'éventuels bruits provoqués par la respiration,
- avec la joue : sentir un éventuel flux d'air à l'expiration.



RESPIRATION ABSENTE OU ANORMALE (GASPS)



- Réanimation cardio-pulmonaire,
- suivre les indications du défibrillateur.

CRIC RECOMMANDÉ NE PAS TOUCHER LE PATIENT

Écartez vous !



RESPIRATION PRÉSENTE



Placer la victime en Position Latérale de Sécurité.

ALERTER
15 - 18 - 112



SURVEILLER
COUVRIR
RÉCONFORTER

MANIPULATION DES EXTINCTEURS

PREPARATION DE L'EXTINCTEUR



1. ARRACHEZ LA GOUPILLE DE SECURITE



2. SAISISSEZ LA LANCE



3. PERCUTEZ EN APPUYANT SUR LE LEVIER DE COMMANDE, OU ENFONCEZ A FOND LE BOUTON POUSSOIR POUR METTRE L'EXTINCTEUR EN PRESSION



4. ESSAYEZ L'APPAREIL AVANT D'ATTAQUER LE FEU, PAR ACTION SUR LA GACHETTE OU SUR LE LEVIER DE COMMANDE

NOTA : POUR LES EXTINCTEURS A PRESSION PERMANENTE ET LES EXTINCTEURS CO₂, IL N'Y A PAS D'ETAPE 3, L'EXTINCTEUR ETANT DEJA SOUS PRESSION

UTILISATION DE L'EXTINCTEUR

NE PRENEZ PAS DE RISQUES - N'ESSAYEZ PAS D'ETEINDRE LE FEU SI LES FUMÉES VOUS EMPECHENT DE VOIR LES FLAMMES.

ATTAQUEZ LE FEU A LA BASE DES FLAMMES.

PLACEZ VOUS TOUJOURS DOS AU VENT.

RESPECTEZ LA DISTANCE D'ATTAQUE PROPRE A CHAQUE TYPE D'EXTINCTEUR.

UTILISEZ L'EXTINCTEUR APPROPRIE SUIVANT LA CLASSE DU FEU A ETEINDRE.

AGENT D'EXTINCTION	DISTANCE D'ATTAQUE	DUREE MINI. DE FONCTIONNEMENT	CLASSE DE FEU
EAU PULVERISEE	3 à 4 m	12 à 15 secondes	A : Bois, Papiers, Tissus, Végétaux.
EAU PULVERISEE + ADDITIF	3 à 4 m	12 à 15 secondes	A : Bois, Papiers, Tissus, Végétaux. B : Essence, Fuel, Huile, Graisse, Plastique.
POUDRES	3 à 4 m	12 à 15 secondes	A : Bois, Papiers, Tissus, Végétaux. B : Essence, Fuel, Huile, Graisse, Plastique. C : Gaz naturel, Propane, Butane, Acétylène.
CO ₂	1 m	6 à 9 secondes	B : Essence, Fuel, Huile, Graisse, Plastique.

Consultrans Solutions srl

Siège social
Rue Cité Wauters 62
4601 Argenteau (Belgium)
TVA: BE 0864.480.430

Siège d'exploitation
Rue du Parc, 16
4432 Alleur
(Belgium)

Tél.:+32(0)4 345 00 45
fco@consultrans-
solutions.be
consultrans-solutions.be

ING 340-1311945-58
IBAN: BE95 3401 3119 4558
BIC: BBRUBEBB

BELFIUS 068-8978172-73
IBAN BE27 0688 9781 7273
BIC GKCCBEBB